







PLYNOVÁ KOTELNA



DATUM	03./2016	Rekonstrukce koteleny ZŠ Mysločovice				MĚŘÍTKO	
VYPRACOVAL	ING.ČECH	Mysločovice č.p.150				N	
KONTROLOVAL	ING.SCHWAB	Výměna plynových kotlů 500-MĚŘENÍ A REGULACE				LIST 2	
ZMĚNA/DATUM						LISTU 4	
		Ing.Bohumil Schwob		INVESTOR	ARCH.ČÍSLO		
		 577 119 684 schwob@net.cz		OBEC MYSLOČOVICE, MYSLOČOVICE 21, 763 01 MYSLOČOVICE	1.432-50.42		
		Pojemná 616 763 02 Zlín-Malenovice		OBSAH VYKRESU	ZAK.ČÍSLO	ČÍS. VÝK.	
				ROZVADEČ RK	B00057-16	504	


# PLYNOVÁ KOTELNA



DATUM	03./2016	<div>Rekonstrukce koteleny ZŠ Mysločovice</div> <div>Mysločovice č.p.150</div> <div>Výměna plynových kotlů</div> <div>500-MĚŘENÍ A REGULACE</div>				<div>Ing.Bohumil Schwab</div> <div>657 119 894 schwab@volny.cz</div>		INVESTOR OBC MYSLOČOVICE, MYSLOČOVICE 21, 763 01 MYSLOČOVICE		ARCH.ČÍSLO 1432-5043		MĚŘITKO  N		<div>LIST 3</div> <div>LISTŮ 4</div>	
VYPRACOVAL	ING.ČECH														
KONTROLOVAL	ING.SCHWAB														
ZMĚNA/DATUM															
				OBSAH VYKRESU ROZVADEČ RK		ZAK.ČÍSLO B00057-16		ČÍS. VYK.		504					

ROZVADĚČ RK

PLYNOVÁ KOTELNA



ČÍSLO	TEXT	ŠTÍTKU	KUSŮ
1	POD NAPĚTÍM		1
2	HLAVNÍ VYPÍNAČ		1
3	DEBLOKACE DETEKTORU METAN		1
4	DEBLOKACE DETEKTORU CO		1
5	START ČERPADLO VZT		1
6	PORUCHA A HAVÁRIE		1


PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

VÝŠKA	: 650 mm
ŠÍŘKA	: 400 mm
HLOUBKA	: 210 mm
PŘÍVODY, VÝVODY	: ZHORA
KRYTÍ	: IP 43
PROVEDENÍ	: BARVA – RAL 7035

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 1NPE~ 50Hz, 230V/TN-S 2~ 50Hz, 24V/FELV
-------------------	--

ZAKLADNÍ OCHRANA (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2-MALÝM NAPĚTÍM FELV  
-IZOLACÍ  
-KRYTEM

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2-MALÝM NAPĚTÍM SELV  
-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
-DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

DATUM	03./2016	<div>Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice</div> <div>Mysločovice č.p.150</div> <div>Výměna plynových kotlů</div> <div>500-MĚŘENÍ A REGULACE</div>			Ing.Bohumil Schwob		INVESTOR	ARCH:ČÍSLO	MĚŘITKO
VYPRACOVAL	ING.ČECH				 577 119 684 schwob@net.cz	OBEC MYSLOČOVICE, MYSLOČOVICE 21, 763 01 MYSLOČOVICE	1.432-50.44	N	LIST 4
KONTROLOVAL	ING.SCHWAB				Připraveno 616 763 02 Zlín-Malenovice	OBSAH VYKRESU	ZAK:ČÍSLO	ČÍS. VÝK.	504
ZMĚNA/DATUM						ROZVADĚČ RK	B00057-16	LISTŮ 4	