

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Seznam dokumentace

	v.č.
1. Technická zpráva	ZT31
2. Půdorys 1.NP	ZT32

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt ZT výše uvedeného objektu byl zpracován dle podkladů stavební části.

V rámci rekonstrukce OU dochází z pohledu ZT pouze k přeložení kuchyňské linky a úpravy dopojů. Do zbylé sítě v objektu se nezasahuje.

Splašková stáv.kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností a kuchyní. V rámci rekonstrukce OÚ uvažujeme s přepojením kanalizace od demontovaného dřezu do polohy nového dřezu v m.č.115. Šikmé připojovací potrubí od dřezu je navrženo ve zdi - HT DN50 - spád 3%. Potrubí bude doplněno izolací PUR tl.5mm.

Pátevní kan.stupačka zůstává vyvedena až nad střechu /odvětrání/.

Stávající dopoj **studené a teplé vody** dřezu bude přesměrován do polohy nové kuchyně v m.č.115. Výstupy vody od demontované linky budou pod omítkou zazátkovány. Propojení studené a teplé vody bude v DN15 vedené ve stěn.drážce. Rozvody SV jsou /stejně jako TV/ navrženy z plastových trub z kyslíkovou bariérou, doplněné potrubní izolací PUR tl.10mm.

Domníváme se, že cirkulace TV není v objektu osazena.

Součástí dodávky systému vody i kanalizace budou provozní zkoušky.